APA PROD DEVA

VALORI MEDII SĂPTĂMÂNALE ALE PARAMETRILOR DE POTABILITATE

29.06.2026 - 05.07.2026

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO₂/l]	Cloruri [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinali [nr/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfringens
Hateg	0,40	0,64	7,4	65,34	1,63	0,70	<2,00	<0.0058	<0.0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,35	0,74	7,40	96,11	2,29	0,71	1,82	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,29	0,81	7,22	69,1	2,31	0,67	1,70	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,30	0,54	7,39	78,1	2,17	0,54	1,42	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,48	0,27	7,35	820	20,28	0,19	32,94	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	-
Deva	0,45	0,55	6,97	69,7	1,67	0,60	2,97	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,49	0,29	7,20	403	10,69	0,55	9,56	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	0

Nota:
- CMA – concentratie maxima admisa conform Ordonantei 7/2023

Apă potabilă sigură pentru fiecare zi!

Canalizare responsabilă, mediu protejat

Protejăm împreună fiecare picătură de apă!

0254 993

www.apaprod.ro