APAPROD DEVA
www.apaprod.ro

VALORI MEDII SĂPTĂMÂNALE ALE PARAMETRILOR DE POTABILITATE

10.08.2026 - 16.08.2026

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO_2/l]	Cloruri [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinali [nr/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfringens
Hateg	0,38	0,40	7,5	61,13	1,61	0,77	<2,00	<0.0058	<0.0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,38	0,61	7,29	86,6	2,33	0,64	2,27	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,23	0,64	7,36	59,1	1,90	0,64	1,42	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,25	0,42	7,62	63,5	1,92	0,70	2,64	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,24	0,70	7,23	749	20,93	0,48	31,45	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	-
Deva	0,32	0,51	7,34	68,5	1,70	0,68	3,30	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,40	0,32	7,95	391	9,58	0,77	10,22	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	0

Nota:
- CMA – concentratie maxima admisa conform Ordonantei 7/2023

Apă potabilă sigură pentru fiecare zi!

Canalizare responsabilă, mediu protejat

Protejăm împreună fiecare picătură de apă!

0254 993

www.apaprod.ro