APAPROD DEVA
www.apaprod.ro

VALORI MEDII SĂPTĂMÂNALE ALE PARAMETRILOR DE POTABILITATE

07.09.2026 - 13.09.2026

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO2/l]	Cloruri [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinali [nr/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfringens
Hateg	0,40	0,34	7,40	56,39	1,51	0,65	<2,00	<0.0058	<0.0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,38	0,40	7,52	86,9	2,36	0,57	2,08	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,28	0,43	7,47	57,6	1,52	0,80	2,50	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,34	0,47	7,47	56,2	1,75	0,64	2,08	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,36	0,38	7,56	767	21,76	0,35	28,94	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	-
Deva	0,36	0,52	7,38	64,3	1,70	0,71	3,30	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,43	0,20	7,76	432	10,76	0,64	11,24	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	0

Nota:
- CMA – concentratie maxima admisa conform Ordonantei 7/2023

Apă potabilă sigură pentru fiecare zi!

Canalizare responsabilă, mediu protejat

Protejăm împreună fiecare picătură de apă!

0254 993

www.apaprod.ro