APAPROD DEVA
www.apaprod.ro

VALORI MEDII SĂPTĂMÂNALE ALE PARAMETRILOR DE POTABILITATE

14.09.2026 - 20.09.2026

Punct de recoltare	Parametrii analizati													
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO_2/l]	Cloruri [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinali [nr/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfringens
Hateg	0,39	0,35	7,40	57,20	1,53	0,69	<2,00	<0.0058	<0.0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,41	0,46	7,62	91,8	2,49	0,44	2,22	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,24	0,49	7,38	55,0	1,50	0,57	1,80	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,32	0,42	7,54	62,6	2,13	0,64	2,08	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,39	0,37	7,38	776	18,53	0,38	31,31	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	-
Deva	0,33	0,48	7,19	61,6	1,66	0,61	2,97	<0.0065	<0.0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,41	0,32	7,82	435	11,11	0,58	16,0	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	0

Nota:
- CMA – concentratie maxima admisa conform Ordonantei 7/2023

Apă potabilă sigură pentru fiecare zi!

Canalizare responsabilă, mediu protejat

Protejăm împreună fiecare picătură de apă!

0254 993

www.apaprod.ro