APAPROD DEVA
www.apaprod.ro

VALORI MEDII SĂPTĂMÂNALE ALE PARAMETRILOR DE POTABILITATE

24.08.2026 - 30.08.2026

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO_2/l]	Cloruri [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinali [nr/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfringens
Hateg	0,29	0,39	7,50	56,93	1,55	0,69	<2,00	<0.0058	<0.0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,36	0,49	7,42	90,97	2,58	0,37	2,19	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,21	0,44	7,24	56,0	1,81	0,70	1,80	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,28	0,81	7,25	55,9	1,52	0,76	1,94	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,40	0,51	7,30	765	21,99	0,32	27,69	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	-
Deva	0,36	0,39	7,33	61,9	1,68	0,64	2,97	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,45	0,30	7,85	418	10,64	0,51	15,52	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	0

Nota:
- CMA – concentratie maxima admisa conform Ordonantei 7/2023

Apă potabilă sigură pentru fiecare zi!

Canalizare responsabilă, mediu protejat

Protejăm împreună fiecare picătură de apă!

0254 993

www.apaprod.ro