APAPROD DEVA
www.apaprod.ro

VALORI MEDII SĂPTĂMÂNALE ALE PARAMETRILOR DE POTABILITATE

05.10.2026- 11.10.2026

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO_2/l]	Cloruri [mg/l]	Nitriti [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinali [nr/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfringens
Hateg	0,43	0,38	7,30	59,53	1,48	0,52	<2,00	<0.0058	<0.0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,37	0,51	7,57	93,55	2,59	0,48	1,74	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,29	0,42	7,35	57,2	1,94	0,64	1,67	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,29	0,41	7,39	64,8	2,26	0,38	1,67	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,49	0,23	7,46	771	21,43	0,28	28,38	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	-
Deva	0,35	0,42	7,27	63,7	1,76	0,74	2,72	<0.0065	<0.0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0,41	0,33	7,80	445	11,56	0,58	15,32	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	0

Nota:
- CMA – concentratie maxima admisa conform Ordonantei 7/2023

Apă potabilă sigură pentru fiecare zi!

Canalizare responsabilă, mediu protejat

Protejăm împreună fiecare picătură de apă!

0254 993

www.apaprod.ro