APAPROD DEVA
www.apaprod.ro

VALORI MEDII SĂPTĂMÂNALE ALE PARAMETRILOR DE POTABILITATE

26.10.2026 - 01.11.2026

Punct de recoltare	Parametrii analizati														
	Clor rezidual liber [mg/l]	Turbiditate [NTU]	pH [unitati pH]	Conductivitate [µS/cm]	Duritate [°G]	Subst. organice [mgO_2/l]	Cloruri [mg/l]	Nitrii [mg/l]	Amoniu [mg/l]	Bacterii coliforme [nr/100 ml]	E. coli [nr/100 ml]	Enterococi intestinali [nr/100 ml]	UFC 37°C/ml	UFC 22°C/ml	Clostridium Perfringens
Hateg	0.46	0.39	7.30	59.27	1.42	0.67	<2.00	<0.0058	<0.0222	0	0	0	0	0	0
Hunedoara	0,38	0,63	7,52	94,1	2,53	0,64	1,84	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Calan	0,34	0,52	7,26	57,6	1,59	0,44	1,56	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Simeria	0,43	0,57	7,33	58,1	1,90	0,57	1,98	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	0
Geoagiu	0,38	0,48	7,57	766	21,05	0,44	29,53	<0.0065	<0.0286	0	0	0	0	0	-
Deva	0.36	0.54	7.09	64.4	1.67	0.68	2.14	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	0
Brad	0.38	0.41	7.67	421	11.11	0.87	9.19	<0.0062	<0.0142	0	0	0	0	0	0

Nota:
- CMA – concentratie maxima admisa conform Ordonantei 7/2023

Apă potabilă sigură pentru fiecare zi!

Canalizare responsabilă, mediu protejat

Protejăm împreună fiecare picătură de apă!

0254 993

www.apaprod.ro